

U MEDIA COPERTURA			
CONFRONTO CON IL VALORE DI TRASMITTANZA TERMICA MEDIA da normativa			
rif. DECRETO 18546/2019 Regione Lombardia			
	U (W/mq K)	Area (mq)	Coefficiente dispersivo H = A x U (W/K)
soffitto 30 vs sottotetto - prog 12 stiferite gt	0,165	528,27	87,16
528,27			
	coefficiente lineare ψ_e (W/ml K)	Lunghezza (ml)	coefficiente dispersivo ponti termici H = $\psi_e \times l$
12 - copertura	0,101	115,80	5,85
		Totale HD = somma delle H	93,01
U media	0,176	< limite di legge 0,24 W/mq K	SI