

U MEDIA PAVIMENTO			
CONFRONTO CON IL VALORE DI TRASMITTANZA TERMICA MEDIA da normativa			
rif. DECRETO 18546/2019 Regione Lombardia			
	U (W/mq K)	Area (mq)	Coefficiente dispersivo H = A x U (W/K)
pavimento 30 vs esterno - prog 12 ivas	0,223	156,80	34,97
156,80			
	coefficiente lineare $\psi_e$ (W/ml K)	Lunghezza (ml)	coefficiente dispersivo ponti termici H = $\psi_e \times l$
3 - pavimento pt	-0,172	77,55	-13,34
4 - balconi pt	-0,028	133,74	-3,74
		Totale HD = somma delle H	17,88
U media	0,114	< limite di legge 0,29 W/mq K	SI