

U MEDIA COPERTURA			
CONFRONTO CON IL VALORE DI TRASMITTANZA TERMICA MEDIA da normativa			
rif. DECRETO 18546/2019 Regione Lombardia			
	U (W/mq K)	Area (mq)	Coefficiente dispersivo $H = A \times U$ (W/K)
soffitto vs sottotetto - prog 12 stiferite gt	0,167	175,48	29,31
	coefficiente lineare ψ_e (W/ml K)	Lunghezza (ml)	coefficiente dispersivo ponti termici $H = \psi_e \times l$
8 - copertura PROG	0,198	58,30	5,77
		Totale HD = somma delle H	35,08
U media	0,200	< limite di legge 0,24 W/mq K	SI