



SIMBOLI	RF. DL. N. PART.	VOCE DI CAPITOLATO	DESCRIZIONE	SIMBOLI	RF. DL. N. PART.	VOCE DI CAPITOLATO	DESCRIZIONE
[Symbol]		01-102-103	CONTROPARETE ANTINCENDIO PRIMER, INTREGGIATURA	[Symbol]	124	124	IMPIANTO EVAC
[Symbol]	104		CANALIZZAZIONE CON PROTEZIONE REI 60	[Symbol]	127		REVISIONE ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DI APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NON PERI FUNZIONANTI
[Symbol]	05-104-107-08-109		DEMOLIZIONE PARETE SEZIONE PICCOLI, RIPRISTINO PAVIMENTI, INTONACO, INTREGGIATURA	[Symbol]	130		FORNITURA E POSA NUOVO IMPIANTO VIDEOCITOFONICO
[Symbol]	110		PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120 - 90x200-210 circa	[Symbol]	132		CENTRALE PER RIVELAZIONE INCENDI (VEDI DESEGN E RELAZIONE SPECIFICA)
[Symbol]	113a		PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120 -120 (60-60)x200-210 circa	[Symbol]	134		SERRANDE TAGLIAFUOCO RETTANGOLARI CLASSE REI200
[Symbol]	113b		PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120 -120 (30-90)x200-210 circa	[Symbol]	127		FORNITURA E POSA DI NASTRO ADESSIVO FOSFORESCENTE
[Symbol]	112		CHIUDIPORTA	[Symbol]	126		CARTELLONISTICA PER PRESENZA GRADINI, NON LINEARITA PERCORSI, ELEMENTI SPORGENTI, PRESENZA RAMPE SCALE
[Symbol]	111-114a		MANIGLIONE INTERNO CON MANIGLIA O POMOLO E SERRATURA ESTERNA	[Symbol]	129		SEGNALETICA 81/08
[Symbol]	114b		MANIGLIONE PER SECONDA ANTA, ESTERNO CIECO	[Symbol]	130		PROVA DI PRESSIONE E PORTATA IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
[Symbol]			ELETTROMAGNETI PER COMANDI CHIUSURA AUTOMATICA/MANUALE DELLE PORTE TAGLIAFUOCO (vedi disegni impianto rivelazione fumo)				ASLO NIDO
[Symbol]	114-117		SOSTITUZIONE SERRAMENTI AMMALORATI E CRISTALLI EVO REGOLAZIONE CERNIERE				SCUOLA MATERNA
[Symbol]	118		RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEL PATIO				Tutte le misure sono da verificare in cantiere
[Symbol]	119		RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI PERIMETRALI				
[Symbol]	120		REVISIONE DEI LUCERNARI INSTALLATI IN TUTTO L'EDIFICIO				
[Symbol]	121		REALIZZAZIONE AERAZIONE DELLA SCALA PROTETTA PARI A 1 M2				
[Symbol]	122		REALIZZAZIONE DI APERTURA DI AERAZIONE DI 1740 CM2 (3x1530) IN FACCIATA				
[Symbol]	123		Manutenzione e prove di funzionamento dei quadri elettrici generali e/o di piano				

Comune di Monza
 provincia di Monza Brianza

PROGETTO ESECUTIVO

lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa antincendio dei VVF - LOTTO 1

B - NIDO LIBERTA'

stato di progetto

pianta piano interrato

data: agosto 2017

scala: 1:100

n° tavola

B003

8003	30/06/2017	MODIFICHE GENERALI	FR	FP	CR
8003	04/09/2017	PROGETTO ESECUTIVO - FIRMA DIREZIONE	FR	FP	CR
8003	15/11/17	DATA MANIPOLAZIONE PROIEZIONE	FR	FP	CR

Collaboratore
ing Carlo Rigoli
 via Etasio, 18 - 20132 Milano
 tel. 0276430803
 fax. 0223454398
 E-mail: carlo.rigoli@iscinet.it

Collaboratore
arch Fabio Barletta
 via Condorelli, 11 - 20131 Milano
 tel. 024042442
 E-mail: info@fabbarletta.it