



Simbolo	Ref. Dis. N. Part.	Voce di Caricamento	Descrizione	Simbolo	Ref. Dis. N. Part.	Voce di Caricamento	Descrizione
[Hatched]	01-102-103		CONTROPARETE ANTINCENDIO -PRIMER, TINTEGGIATURA	[Circle]	124		IMPIANTO EVAC
[Hatched]	104		CANALIZZAZIONE CON PROTEZIONE REI 60	[Circle]	127		REVISIONE ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (NON PIU' FUNZIONANTI)
[Hatched]	105-106-107-108-109		DEMOLIZIONE PARETE SEZIONE PICCOLI, RIPRISTINO PAVIMENTI, INTONACO, TINTEGGIATURA	[Circle]	130		FORNITURA E POSA NUOVO IMPIANTO VIDEOCITOFONICO
[Hatched]	110		PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120 - 90x200-210 circa	[Circle]	132		CENTRALE PER RIVELAZIONE INCENDI (VEDI DISEGNI E RELAZIONE SPECIFICA)
[Hatched]	113a		PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120 -120 (60+60)x200-210 circa	[Circle]	134		SERRANDE TAGLIAFUOCO RETTANGOLARI CLASSE REI120
[Hatched]	113b		PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120 -120 (30+90)x200-210 circa	[Circle]	137		FORNITURA E POSA DI NASTRO ADESIVO FOSFORESCENTE.
[Hatched]	112		CHIUDIPORTA	[Circle]	128		CARTELLONISTICA PER PRESENZA GRADINI, NON LINEARITA' PERCORSI, ELEMENTI SPORGENTI, PRESENZA RAMPE SCALE
[Hatched]	111-114a		MANIGLIONE INTERNO CON MANIGLIA O POMOLO E SERRATURA ESTERNA	[Circle]	129		SEGNALETICA 81/08
[Hatched]	114b		MANIGLIONE PER SECONDA ANTA, ESTERNO CIECO	[Circle]	130		PROVA DI PRESSIONE E PORTATA IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
[Hatched]	116-117		ELETTROMAGNETI PER COMANDI CHIUSURA AUTOMATICA/MANUALE DELLE PORTE TAGLIAFUOCO (vedi disegni impianto rivelazione fumi)	[Circle]			ASILO NIDO
[Hatched]	118		SOSTITUZIONE SERRAMENTI AMMALORATI E CRISTALLI E/O REGOLAZIONE CERNIERE	[Circle]			SCUOLA MATERNA
[Hatched]	119		RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI PERIMETRALI	[Circle]			Tutte le misure sono da verificare in cantiere
[Hatched]	120		REVISIONE DEI LUCERNARI INSTALLATI IN TUTTO L'EDIFICIO	[Circle]			
[Hatched]	121		REALIZZAZIONE AERAZIONE DELLA SCALA PROTETTA PARI A 1 M2	[Circle]			
[Hatched]	122		REALIZZAZIONE DI APERTURA DI AERAZIONE DI 1740 CM2 (S=15KG) IN FACCIATA	[Circle]			
[Hatched]	123		Manutenzione e prove di funzionamento dei quadri elettrici generale e/o di piano	[Circle]			

Comune di Monza
 provincia di Monza Brianza
PROGETTO ESECUTIVO
 lavori di manutenzione straordinaria ed
 adeguamento alla normativa antincendio
 dei VVF - LOTTO 1

B - NIDO LIBERTA'
 stato di progetto
 pianta piano terra

data: agosto 2017
 scala: 1:200



004	30/08/2017	MODIFICHE GENERALI	FS	EP	CR
004	04/08/2017	PROGETTO ESECUTIVO - PRIMA EMISSIONE	FS	EP	CR
004	04/08/2017	SESTA EMISSIONE	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	APPROVATO

ing Carlo Rigoli
 v.le Evezio, 18 - 20100 Milano
 tel. 0270430803
 fax 022344588
 E-mail: carlo.rigoli@iscainet.it

Collaboratore
 arch Fabio Barletta
 via Lambro, 11 - 20131 Milano
 tel. 024042462
 E-mail: info@fabioarletta.it