

CHIARIMENTO 15

QUESITO: Con la presente chiediamo alcuni chiarimenti in merito ad alcune incongruenze riscontrate:

- Nel documento 011 si parla di portata 18 mc/h con prevalenza 75 mca diversamente da quanto indicato nel computo.

- Nel documento 001 parla di riserva idrica di 25mc diversamente da quanto indicato nel computo.

Quali sono i dati corretti da considerare?

RISPOSTA:

I valori corretti da considerare sono quelli indicati in computo. Portata 14,4 mc/h; Prevalenza 55 m.c.a. Riserva idrica 10 mc.

U

COMUNE DI MONZA

Protocollo N.0158338/2024 del 09/09/2024
Class.: 6.5 «OPERE PUBBLICHE»