

CHIARIMENTO 10

QUESITO: con la presente si richiede un chiarimento in merito ai Criteri di Valutazione dell'offerta tecnica, in particolare nel Criterio B1 - Miglioramento delle caratteristiche antieffrazione dei nuovi avvolgibili previsti nel PFTE in PVC rigido antigrandine con rinforzo in metallo (pag. 32 del Disciplinare).

1. Si richiede di chiarire se l'indicazione in PVC costituisca un refuso in quanto gli avvolgibili previsti da progetto a base di gara sono in lega di alluminio.
2. Inoltre nel Disciplinare è indicato che saranno assegnati n.6 punti per il raggiungimento della classe RC4: è corretto quindi affermare che saranno assegnati 8 punti, ossia il massimo punteggio, per il raggiungimento della classe RC5?

RISPOSTA:

1. Refuso di trascrizione. Le caratteristiche del sistema oscurante esterno sono quelle di cui al Computo metrico estimativo con codice PA.ARC.AV.01.
2. Criterio B1: il punteggio massimo di 8 punti è assegnabile per classi superiori a RC4.