

CHIARIMENTO 18

QUESITO: Con la presente chiediamo alcuni chiarimenti di seguito riportati:

- Impianto EVAC/Diffusione sonora - Nel CM si richiede un amplificatore con sorgenti audio e 3 diffusori, mentre nella tavola sono presenti 7+3 diffusori. Quale è l'impostazione corretta da dover seguire?

RISPOSTA: Nel computo sono indicati 3 diffusori acustici (1E.08.080.0040) che corrispondono sui disegni al simbolo



e 7 altoparlanti per evac (1E.13.040.0160.c)

QUESITO: Impianto antintrusione/rivelazione fumi - Nel CM si richiede una barriera IR che però non è indicata nella tavola. Quale è l'impostazione corretta da dover seguire?

RISPOSTA: La barriera non è riportata sul disegno ma è da considerare per la protezione dell'ingresso principale dell'aula magna.

QUESITO: Non si rileva presenza di pannello sinottico allarmi. Si ipotizza un terminale di ripetizione allarmi?

RISPOSTA: Si conferma la possibilità di utilizzo di un terminale di ripetizione allarmi