



LEGENDA IMPIANTI	
	Tubazioni di distribuzione idrica
	Idranti antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2, manichetta 30 m
	Pulsanti convenzionali da interno per l'attivazione immediata dello stato di allarme.
1	Rivelatore fumi – sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato.
2	Rivelatore fumi – sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato – installazione sopra controsoffitto.
	Segnalatore ottico/acustico – sirena piezoelettronica multitono da interno con lampeggiante e base a basso profilo.
	Estintore a polvere, classe di fuoco [classe] = 34A 233BC.
	Pittogramma a bandiera – segnaletica uscita di emergenza.
	Raggio di azione dell'idrante 20m
	Srotolamento a regola del filo teso idrante. Lunghezza max 20m

CARATTERISTICHE MACCHINARI LOCALE POMPE ANTINCENDIO

- Gruppo di pressurizzazione antincendio: - PORTATA= 80 m³/h
- PREVALENZA= 7 bar

COMUNE DI MONZA

Provincia di Monza e della Brianza

NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BELLANI"

di Via Ugo Foscolo in Monza

PROPRIETARIO

COMUNE DI MONZA

Provincia di Monza e della Brianza

OGGETTO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

ai sensi Art. 41 c.6 D.lgs. 36 del 31.03.2023 e artt. 6-21 all. 1.7 del D.lgs. 36 del 31.03.2023

ARCHITETTURE COSTRUITE

STUDIO ARCO ARCHITETTURE COSTRUITE

di Renzo Ascari e Giuseppe Tremolada Architetti Associati

Via Pontida, 72 - 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362 354308 - Fax 0362 354708 - starco@tin.it - www.studioarco.info

IL COMUNE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

RENZO ASCARI ARCHITETTO

IL CAPOGRUPPO PROGETTISTI

322

ORDINE DEGLI INGEGNERI

ING. NICOLA PIAZZA

IL PROGETTISTA INGEGNERISTICO

Disegno

PFTE

VISTA IN PIANTA PIANO INTERRATO - IMPIANTO ANTINCENDIO

Avanzamento 08/03/2024

Consegna 12/04/2024

Consegna 15/05/2024

Scala

1:50

Data

Luglio 2024

N° TAVOLA

A101

NP

COORDINATORE PROGETTISTA

LS

REDAZIONE DISEGNO

CODICE

FILE

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE