


LIVELLO PIANO TERRA E PIANO TERRA RIALZATO - vista dal basso

Scala 1:100



PRESCRIZIONI:

- A. GENERALI: CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E MODALITA' ESECUTIVE CONFORMI AL DM 17.01.2018
- B. ARMATURA IN C.A.:
- lunghezza di sovrapposizione delle barre 50φ
 - diametro di piegatura barre φ<16mm: 4φ
 - diametro di piegatura barre φ=16mm: 7φ
- C. MATERIALI:
1. CALCESTRUZZO GETTATO IN OPERA
- 1.1 CALCESTRUZZO PER SOTTOPONDAZIONI:
- classe di resistenza: C16/20
 - classe di esposizione: X0
- 1.2 CALCESTRUZZO PER PLINTI E CORDOLI DI FONDAZIONI:
- classe di resistenza: C25/30
 - classe di esposizione: XC3/CX3
 - rapporto a/c: >0,5
 - classe di consistenza: S4
 - dimensione max inerti: 31,5mm
 - copriferri: 50mm
- 1.3 CALCESTRUZZO PER NUCLEI SCALE/ASCENSORE:
- classe di resistenza: C30/37
 - classe di esposizione: XC1/CX3
 - classe di consistenza: S4
 - dimensione max inerti: 25mm
 - copriferri: 35mm
- 1.4 CALCESTRUZZO PER PILASTRI E SETTI ISOLATI:
- classe di resistenza: C30/37
 - classe di esposizione: XC1/CX3
 - classe di consistenza: S4
 - dimensione max inerti: 25mm
 - copriferri: 35mm
- 1.5 CALCESTRUZZO PER SOLAI E TRAVI:
- classe di resistenza: C30/37
 - classe di esposizione: XC1/CX3
 - classe di consistenza: S4
 - dimensione max inerti: 25mm
 - copriferri: solai/travi in sp. 25mm
2. LEGNO LAMELLARE
- 2.1 LEGNO LAMELLARE PILASTRI:
- classe di resistenza: GL24h
- 2.2 LEGNO LAMELLARE TRAVI:
- classe di resistenza: GL24h
- 2.3 PANNELLI CLT SOLAI E MURI:
- classe di resistenza: C24 (ETa 2022)
3. ACCIAIO
- 3.1 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO: B450C
- 3.2 ACCIAIO PER CARP. METALLICA:
- profili: S275JR (Zincato a caldo)
 - connessioni: S355JR (Zincato a caldo)
4. TERRENO DI BONIFICA
- classe A-1a CNR UNI 10008
 - stesso a strati di spessore non maggiore a 50cm
 - grado di adossamento >95% della densità massima
 - modulo di deformazione Md non inferiore a 500kg/cm³
- D. REQUISITI DI RESISTENZA AL FUOCO:
- struttura: REI 60

COMUNE DI MONZA
Provincia di Monza e della Brianza
NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BELLANI"
di via Ugo Foscolo in Monza

COMUNE DI MONZA
Provincia di Monza e della Brianza

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
OGGETTO al sensi Art. 41 c.6 D.lgs. 36 del 31.03.2023 e art. 6-21 all. 1.7 del D.lgs. 36 del 31.03.2023

ARCO
ARCHITETTURE COSTRUITE
STUDIO ARCO ARCHITETTURE COSTRUITE
di Renzo Ascani e Giuseppe Tremolada Architetti Associati
Via Pontida, 72 - 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362 354308 - Fax 0362 354708 - starco@tin.it - www.studioarco.info



ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PUBBLICATORI, PASSEGGIATORI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA
RENZO ASCANI
ARCHITETTO
IL CAPOGRUPPO PROGETTISTI

IL COMUNE

Disegno
PFTA
PIANTA P00 E RIALZATO P00 - senza opzionali

Scala
1:100

Data
Luglio 2024

N° TAVOLA
S14

AC
COORDINATORE PROGETTISTA

JA
REDAZIONE DISEGNO

2023-22
CODICE

FILE