

CHIARIMENTO 19

QUESITI: Si chiede cortese chiarimento in merito ai quesiti sotto riportati:

1. *Dalla richiesta del Bando di gara si evince che l'impianto deve garantire una copertura totale delle aree esterne. Si interpreta ciò quale area di sicurezza perimetrale a ogni edificio oppure va intesa come copertura totale di tutta l'area esterna della struttura fino ai confini di proprietà su tutti i lati?*

RISPOSTA: Come "aree esterne" si intendono non solo le aree perimetrali degli edifici, ma tutte le aree di pertinenza degli stessi. La copertura delle aree, proposta all'interno dell'offerta tecnica, sarà oggetto di valutazione discrezionale da parte della Commissione Giudicatrice.

2. *Con accessi all'edificio recepiamo la necessità di copertura esterna degli stessi, comprese le zone sotto porticato presenti, con esclusione quindi degli accessi al complesso scolastico carrai e pedonali lato strada. Corretto?*

RISPOSTA: Come "accessi all'edificio" si intendono sia gli accessi dalle aree di pertinenza, sia gli accessi (carrabili o pedonali) dalla pubblica via. La copertura degli accessi, proposta all'interno dell'offerta tecnica, sarà oggetto di valutazione discrezionale da parte della Commissione Giudicatrice

3. *Si intende quindi escluso qualsiasi punto di video sorveglianza interno agli edifici. Corretto?*

RISPOSTA: Non sono da prevedere sistemi di videosorveglianza degli spazi interni agli edifici.

4. *Attraverso la rete LAN della Scuola l'utente potrà vedere tutte le telecamere o solo quelle a cui verrà autorizzato. L'impianto potrà essere visibile da remoto tramite app dedicata. Corretto?*

RISPOSTA: Non sono da prevedere applicazioni per il controllo da remoto. Il sistema proposto dovrà essere interconnesso solo alla centrale operativa della Polizia Locale.

5. *E' sufficiente un unico impianto con un solo monitor di controllo interno alla struttura o sono da predisporre tre impianti (Pertini-Omero-Aula Magna) indipendenti sia pur interconnessi?*

RISPOSTA: Non sono da prevedere monitor di controllo all'interno degli edifici. Il sistema proposto dovrà essere interconnesso solo alla centrale operativa della Polizia Locale.