

CHIARIMENTO 22

QUESITO:

- 1) Buongiorno, con riferimento ai precedenti chiarimenti relativi al criterio B.1, premesso che: negli abachi dei serramenti (elaborati MNZ_PFTE_ARC_020; MNZ_PFTE_ARC_024_OMERO) non sono indicati sistemi di oscuramento esterni; sono invece indicate con una linea verde (tratteggiata in planimetria e continua nell'abaco dei singoli serramenti interessati) delle "tende", posizionate in planimetria alle volte internamente e alle volte esternamente ai serramenti; nel CSA parte tecnica (elaborato MNZ_PFTE_DOC_009), all'art. 34 ("Avvolgibili") è previsto quanto segue: "Fornitura ed installazione di avvolgibili interni a rullo e struttura metallica di colore RAL standard a scelta della D.LL.; guide in luce; apertura manuale [...]. Per la collocazione degli avvolgibili, fare riferimento agli elaborati specifici relativi agli Abachi dei serramenti esterni"; la voce di elenco prezzi P.A.ARC.Av.01 (a cui fanno riferimento i precedenti chiarimenti) è relativa alla fornitura di "Persiana a lamelle sagomate con bordo ribattuto su entrambi i lati tipo veneziana per esterno in lega di alluminio, verniciatura a fuoco di qualunque colore, complete di cassonetto, guide laterali con o senza perni nei binari di guida, traversa inferiore e congegni per l'orientamento e il sollevamento. A lamelle a forma di S o di Z di larghezza $0 \Rightarrow 90$ e < 100 mm"; il criterio B.1 è relativo al "miglioramento delle caratteristiche antieffrazione dei nuovi avvolgibili previsti nel PFTE", richiedendo la dichiarazione della classe antieffrazione certificata (secondo norme UNI EN 1627-1628-1629-1630:2021); le norme UNI citate riguardano "porte pedonali, finestre, facciate continue, inferiate e chiusure oscuranti - Resistenza all'effrazione" e, per avere caratteristiche antieffrazione certificate, è necessario che le chiusure oscuranti siano esterne ai serramenti. Tutto ciò premesso, si chiede di voler gentilmente chiarire quanto segue: se sia richiesto un unico sistema per il controllo solare e la chiusura oscurante antieffrazione; se lo stesso vada previsto internamente o esternamente ai serramenti vetrati. Inoltre si segnala che attualmente il mercato non offre sistemi oscuranti esterni a lamelle che siano contemporaneamente orientabili e sollevabili certificati antieffrazione secondo le citate norme UNI; si riscontrano invece soluzioni di mercato certificate antieffrazione per sistemi oscuranti a lamelle alternativamente orientabili oppure sollevabili, indicativamente ascrivibili alle tre seguenti categorie merceologiche: antieffrazione a controllo solare a lamelle sollevabili (tapparelle frangisole - avvolgibili); antieffrazione a controllo solare a lamelle orientabili (persiane a battente - non avvolgibili); antieffrazione oscurante senza modalità di controllo della luce solare (tapparelle standard - avvolgibili). Si richiede quindi di voler gentilmente chiarire quale categoria merceologica certificabile migliorativa vada considerata nella proposta tecnica dei concorrenti, al fine di una più uniforme valutazione delle offerte.

RISPOSTA: Le caratteristiche del sistema oscurante, da intendersi esclusivamente esterno, sono quelle di cui al Computo metrico estimativo con codice PA.ARC.AV.01. In ordine alle categorie merceologiche citate, si escludono sistemi oscuranti ad ante a battente.

- 2) Tra la documentazione a base gara non risulta esserci alcun elaborato riguardante le verifiche acustiche di progetto. Si chiede conferma che tali prestazioni siano state incluse nella parcella per ciò che riguarda gli elaborati specialistici delle opere edili.

RISPOSTA: Le verifiche acustiche sono da ritenersi comprese nella redazione delle Relazioni specialistiche.