


PIANTA PIANO SECONDO
SCALA 1:100



PIANTA PIANO TERZO
SCALA 1:100



NOTA:

- 1) SARANNO DA INSTALLARE TUTTE LE TUBAZIONI E LE SCATOLE DI DERIVAZIONE NECESSARIE. PER REALIZZARE LE OPERE SECONDO LE INDICAZIONI DELLE NORME E LEGGI IN VIGORE;
- 2) DOVRÀ ESSERE DISTRIBUITO A TUTTE LE UTENZE IL CONDUTTORE DI PROTEZIONE;
- 3) LA TIPOLOGIA E LA SEZIONE DEI CONDUTTORI PER L'ALIMENTAZIONE DELLE VARIE UTENZE E' RAFFIGURATA NEGLI SCHEMI UNIFILARI ALLEGATI
- 4) I PARTICOLARI COSTRUTTIVI PRESENTI NELLA PRESENTE TAVOLA SONO ESCLUSIVAMENTE A SCOPO ILLUSTRATIVO;

LEGENDA

	INTERRUTTORE SINGOLO (ACCENSIONE DA 1 PUNTO) - DEVIATORE (ACCENSIONE DA 2 PUNTI) - PULSANTE (ACCENSIONE DA ALMENO 3 PUNTI)
	LAMPADA AD INCASSO A LED - 14 W - TIPO DISANO B83 COMPACT CRI95 O SIMILARE
	LAMPADA LED AD INCASSO - 47 W TIPO DISANO 840 LED - UGR<19 CRI >80 - 4000 K - 4250 lm O EQUIVALENTE
	LAMPADA LED AD INCASSO - 47 W TIPO DISANO 840 LED - UGR<19 CRI >80 - 4000 K - 4250 lm O EQUIVALENTE CON BATTERIA TAMPONE
	LAMPADA LED AD INCASSO - 47 W TIPO DISANO 840 LED - UGR<19 CRI >80 - 4000 K - 4250 lm O EQUIVALENTE CON COMANDO DALI
	LAMPADA LED AD INCASSO - 47 W TIPO DISANO 840 LED - UGR<19 CRI >80 - 4000 K - 4250 lm O EQUIVALENTE CON COMANDO DALI CON BATTERIA TAMPONE
	LAMPADA DA ESTERNO - 20 W
	LAMPADA DI EMERGENZA - 1024 W TIPO BECHTEL SOLO EMERGENZA 1H SE. O EQUIVALENTE
	RILEVATORE PRESENZA ACCENSIONE LUCI
	QUADRO ELETTRICO: QOP: QUADRO ELETTRICO GENERALE PERTINI (VEDI SCHEMI UNIFILARI) QOP: INTERRUTTORE GENERALE PERTINI (VEDI SCHEMI UNIFILARI) POSIZIONATO IN PROSSIMITÀ DEL CONTATORE ELETTRICO ESISTENTE
	PUNTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA: UR: RECUPERATORE DI CALORE
	TUBAZIONE COLONNA MONTANTE: LA COLONNA È DA CONSIDERARSI RISPETTIVAMENTE, DA SINISTRA A DESTRA, DISCENDENTE, ASCENDENTE, DA DISCENDENTE SA ASCENDENTE. IL SIMBOLO GRAFICO È VALIDO PER TUTTI I CIRCUITI SOPRA ELENCATI.



LAMPADA A LED AD INCASSO - 47 W TIPO DISANO 840 - UGR<19 O EQUIVALENTE



PARTICOLARE LAMPADA A PLAFONE DI EMERGENZA A LED TIPO BECHTEL COMPLETA LED 24W 1h - SE. O EQUIVALENTE

COMUNE DI MONZA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UNA COMUNITA' EDUCANTE AL FUTURO LA STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2030 PER SAN ROCCO FESR AZIONI 6 E 7
Istituto comprensivo "Koinè": Scuola Primaria di Primo Grado Omero, via Omero 6, Scuola Primaria di Secondo Grado Pertini, Via Gentili 20
Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro Pertini del Comune di Monza.



COMMITTENTE



PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA



MINZ_PFTE_IE_006

PERTINI - PIANTE PIANO SECONDO E TERZO
IMPIANTO ILLUMINAZIONE E FM

PROGETTISTI

SETTANTA7 S.R.L.

arch. Daniele Rangone

arch. Elena Rionda



COLLABORATORI E CONSULENTI

REV. 00 01/2024 00 06/2024

Data 01/2024 06/2024

Descrizione PRIMA EMISSIONE SECONDA EMISSIONE