


PIANTA PIANO TERRENO
SCALA 1:100



NOTA:

- 1) SARANNO DA INSTALLARE TUTTE LE TUBAZIONI E LE SCATOLE DI DERIVAZIONE NECESSARIE PER REALIZZARE LE OPERE SECONDO LE INDICAZIONI DELLE NORME E LEGGI IN VIGORE;
- 2) DOVRA' ESSERE DISTRIBUITO A TUTTE LE UTENZE IL CONDUTTORE DI PROTEZIONE;
- 3) LA TIPOLOGIA E LA SEZIONE DEI CONDUTTORI PER L'ALIMENTAZIONE DELLE VARIE UTENZE E' RAFFIGURATA NEGLI SCHEMI UNIFILARI ALLEGATI
- 4) I PARTICOLARI COSTRUTTIVI PRESENTI NELLA PRESENTE TAVOLA SONO ESCLUSIVAMENTE A SCOPO ILLUSTRATIVO;

LEGENDA

	INTERRUTTORE SINGOLO (ACCENSIONE DA 1 PUNTO) - DEVATORE (ACCENSIONE DA 2 PUNTI) - PULSANTE (ACCENSIONE DA ALMENO 3 PUNTI)
	LAMPADA AD INCASSO A LED - 14 W - TIPO DISANO 883 COMPACT CR95 O SIMILARE
	LAMPADA LED AD INCASSO - 47 W TIPO DISANO 840 LED - UGR<19 CRI >80 - 4000 K - 4250 lm O EQUIVALENTE
	LAMPADA LED AD INCASSO - 47 W TIPO DISANO 840 LED - UGR<19 CRI >80 - 4000 K - 4250 lm O EQUIVALENTE CON BATTERIA TAMPONE
	LAMPADA LED AD INCASSO - 47 W TIPO DISANO 840 LED - UGR<19 CRI >80 - 4000 K - 4250 lm O EQUIVALENTE CON COMANDO DALI
	LAMPADA LED AD INCASSO - 47 W TIPO DISANO 840 LED - UGR<19 CRI >80 - 4000 K - 4250 lm O EQUIVALENTE CON COMANDO DALI CON BATTERIA TAMPONE
	LAMPADA DA ESTERNO - 20 W
	LAMPADA DI EMERGENZA - 1X24 W TIPO BEGHELLI SOLO EMERGENZA 1H S.E. O EQUIVALENTE
	RIVELATORE PRESENZA ACCENSIONE LUCI
	QUADRI ELETTRICI: QGAM: QUADRO ELETTRICO GENERALE AULA MAGNA (VEDI SCHEMI UNIFILARI)
	TUBAZIONE COLONNA MONTANTE. LA COLONNA E' DA CONSIDERARSI RISPETTIVAMENTE, DA SINISTRA A DESTRA, DISCENDENTE, ASCENDENTE, SIA DISCENDENTE SIA ASCENDENTE. IL SIMBOLO GRAFICO E' VALIDO PER TUTTI I CIRCUITI SOPRA ELENCATI.



LAMPADA A LED AD INCASSO - 47 W TIPO DISANO 840 - UGR<19 O EQUIVALENTE



PARTICOLARE LAMPADA A PLAFONE DI EMERGENZA A LED TIPO BEGHELLI COMPLETA LED 24W 1h - S.E. O EQUIVALENTE

COMUNE DI MONZA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

COMMITTENTE
Comune di MONZA

UNA COMUNITA' EDUCANTE AL FUTURO LA STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2030 PER SAN ROCCO FESR AZIONI 6 E 7

Istituto comprensivo "Koinè": Scuola Primaria di Primo Grado Omero, via Omero 6, Scuola Primaria di Secondo Grado Pertini, Via Gentili 20
Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro Pertini del Comune di Monza.

COESIONE ITALIA 2017
Lombardia


Cofinanziato dall'Unione europea

Regione Lombardia

Regione Lombardia

COMUNE DI MONZA
R.U.P.
Arch. Alberto Gnani

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA



MNZ_PFE_IE_008

AULA MAGNA - PIANTA PIANO TERRENO - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

PROGETTISTI

SETTANTA7 S.R.L.

arch. Daniele Rangone

arch. Elena Rionda



COLLABORATORI E CONSULENTI

REV. 00

Data 01/2024

Descrizione PRIMA EMISSIONE