



- NOTA:
- 1) SARANNO DA INSTALLARE TUTTE LE TUBAZIONI E LE SCATOLE DI DERIVAZIONE NECESSARIE. PER REALIZZARE LE OPERE SECONDO LE INDICAZIONI DELLE NORME E LEGGI IN VIGORE;
  - 2) DOVRÀ ESSERE DISTRIBUITO A TUTTE LE UTENZE IL CONDUTTORE DI PROTEZIONE;
  - 3) LA TIPOLOGIA E LA SEZIONE DEI CONDUTTORI PER L'ALIMENTAZIONE DELLE VARIE UTENZE È RAFFIGURATA NEGLI SCHEMI UNIFILARI ALLEGATI
  - 4) I PARTICOLARI COSTRUTTIVI PRESENTI NELLA PRESENTE TAVOLA SONO ESCLUSIVAMENTE A SCOPO ILLUSTRATIVO;

LEGENDA	
	INTERRUTTORE SINGOLO (ACCENSIONE DA 1 PUNTO) - DEVISORE (ACCENSIONE DA 2 PUNTI) - PULSANTE (ACCENSIONE DA ALMENO 3 PUNTI)
	LAMPADA AD INCASSO A LED - 14 W - TIPO DISANO 883 COMPACT CRIS O SIMILARE
	LAMPADA LED AD INCASSO - 47 W TIPO DISANO 840 LED - UGR<19 ORI >80 - 4000 K - 4250 lm O EQUIVALENTE
	LAMPADA LED AD INCASSO - 47 W TIPO DISANO 840 LED - UGR<19 ORI >80 - 4000 K - 4250 lm O EQUIVALENTE CON BATTERIA TAMPONE
	LAMPADA LED AD INCASSO - 47 W TIPO DISANO 840 LED - UGR<19 ORI >80 - 4000 K - 4250 lm O EQUIVALENTE CON COMANDO DALI
	LAMPADA LED AD INCASSO - 47 W TIPO DISANO 840 LED - UGR<19 ORI >80 - 4000 K - 4250 lm O EQUIVALENTE CON COMANDO DALI CON BATTERIA TAMPONE
	LAMPADA DA ESTERNO - 20 W
	LAMPADA DI EMERGENZA - 1024 W TIPO BICOPELLI SOLO EMERGENZA 1H S.E. O EQUIVALENTE
	RILEVATORE PRESENZA ACCENSIONE LUCE
	QUADRO ELETTRICO: QEP: QUADRO ELETTRICO GENERALE PERTINI (VEDI SCHEMI UNIFILARI) QIP: INTERRUPTORE GENERALE PERTINI (VEDI SCHEMI UNIFILARI) POSIZIONATO IN PROSSIMITÀ DEL CONTATORE ELETTRICO ESISTENTE
	PUNTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA: UR: RECUPERO DI CALORE
	TUBAZIONE COLUMNA MONTANTE: LA COLUMNA È DA CONSIDERARSI RISPETTIVAMENTE, DA SINISTRA A DESTRA, DISCENDENTE, ASCENDENTE, DA DISCENDENTE SA ASCENDENTE. IL SIMBOLO GRAFICO È VALIDO PER TUTTI I CIRCUITI SOPRA ELENCATI.

COMUNE DI MONZA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UNA COMUNITÀ EDUCANTE AL FUTURO LA STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2030 PER SAN ROCCO FESR AZIONI 6 E 7

Istituto comprensivo "Koinè": Scuola Primaria di Primo Grado Omero, via Omero 6, Scuola Primaria di Secondo Grado Pertini, Via Gentili 20

Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro Pertini del Comune di Monza.

Comune di Monza Provincia di Monza e Brianza

Comitato di Monza

Comitato di Monza

Comitato di Monza

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA



MINZ\_PFE\_IE\_005 PERTINI - PIANTE PIANI INTERRATO, TERRENO E PRIMO IMPIANTO ILLUMINAZIONE E FM

PROGETTISTI  
SETTANTA7 S.R.L.



COLLABORATORI E CONSULENTI	REV.	Data	Descrizione
	00	01/2024	PRIMA EMISSIONE
	01	06/2024	SECONDA EMISSIONE