

UNA COMUNITA' EDUCANTE AL FUTURO LA STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2030 PER SAN ROCCO FESR AZIONI 6 E 7

Istituto comprensivo "Koinè": Scuola Primaria di Primo Grado Omero, via Omero 6, Scuola Primaria di Secondo Grado Pertini, Via Gentili 20
Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro Pertini del Comune di Monza.



Cofinanziato
dall'Unione europea




Regione
Lombardia



COMUNE DI
MONZA

R.U.P.


Arch. Alberto Gnoni

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA**MNZ_PFTE_IE_004****PERTINI - SCHEMA UNIFILARE QUADRI ELETTRICI****PROGETTISTI****SETTANTA7 S.R.L.**

arch. Daniele Rangone

arch. Elena Rionda

**COLLABORATORI E CONSULENTI****REV.**
00**Data**
01/2024**Descrizione**
PRIMA EMISSIONE



Sigla utenza		QGSP C-7	QGSP C-8	QGSP C-9	QGSP C-10	QGSP C-11	QGSP C-12	
Descrizione		RECUPERATORE 4	RECUPERATORE 5	RECUPERATORE 6	RECUPERATORE 7	RECUPERATORE 8	QUADRO GENERALE SCUOLA	
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	60	
CORRENTE (Ib) [A]		7,749	7,749	7,749	7,749	7,749	91	
CosFi		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		100	100	100	100	100	100	
SCHEMA FUNZIONALE								
PROTEZIONE	MARCA							
	MODELLO							
	ESECUZIONE	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	
	TIPOLOGIA	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	
	In max/min/Reg. [A]	---/--- / 25	---/--- / 25	---/--- / 25	---/--- / 25	---/--- / 25	---/--- / 125	
	Im max/min/Reg. [A]	---/---/500	---/---/500	---/---/500	---/---/500	---/---/500	---/---/805	
	P.d.I. / Curva [kA]	15 / D	15 / D	15 / D	15 / D	15 / D	16 / C	
DISTRIBUZIONE	Id max/min/Reg./Classe [A]	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,3 - Cl. AC	
		Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare	
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]		2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	1,1	
VOLTMETRO / AMPEROMETRO								
LINEA	SIGLA	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	FG160M16	
	LUNGHEZZA [m]	100	100	100	100	100	20	
	POSA	143/3M13 /30/0,8	143/3M13 /30/0,8	143/3M13 /30/0,8	143/3M13 /30/0,8	143/3M13 /30/0,8	143/3M13 /30/0,8	
	K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
	Sezione [mmq]	1(5G4)	1(5G4)	1(5G4)	1(5G4)	1(5G4)	1(5G35)	
Portata (Iz) [A]		34	34	34	34	34	126	

NOTA:

TITOLO		CODICE		COMMITTENTE		FILE	U_QGSP_00002	FOGLIO 1	SEGUE
QUADRO GENERALE SCUOLA PERTINI		QGSP				ELAB.	CONTR.	APPR.	2
Schema Unifilare		PREFISSO QGSP				DISEGNO		COMMESSA	
						2		ZS52	