



ALLEGATO B

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE

DEGLI INVESTIMENTI

PREMESSE

1. L'impianto di distribuzione del gas del comune di Monza, di seguito il Comune, necessita di interventi razionali di ammodernamento potenziamento e sviluppo col fine di garantire un miglior servizio all'utenza. Gli interventi devono riguardare:
 - a) Cabine di 1° salto
 - b) Cabine di 2° salto
 - c) Potenziamento e collegamento di reti in media e bassa pressione
 - d) Riqualificazione di prese e montanti con riposizionamento dei contatori
 - e) Sostituzione dei contatori a fine vita utile
 - f) Adeguamento e potenziamento dei sistemi di protezione catodica

LINEE GUIDA ALLA VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Ogni concorrente redige un piano di sviluppo degli impianti, partendo dagli elaborati grafici relativi alle planimetrie fornite dal Concessionario indicanti l'ubicazione degli impianti e della rete del gas, le planimetrie con gli interventi di urbanizzazione estratte dai P.G.T. e dallo stato di consistenza dell' impianto gas.
2. Il piano presentato dal Concorrente sarà costituito da una relazione tecnica che contiene il cronoprogramma dei lavori e ne illustra gli interventi supportati da elaborati progettuali, in particolare planimetrie e schemi illustrativi degli interventi.
3. I criteri di valutazione del piano degli investimenti riguardano i seguenti aspetti:
 - a. Adeguatezza dell'analisi di assetto di rete, degli impianti e della relativa documentazione.
 - b. Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento in termini di:
 - i. accuratezza e dettaglio del progetto e giustificazioni delle scelte anche con analisi dei benefici quantitativi e, dove non è possibile, qualitativi;
 - ii. miglioramenti della continuità del servizio attraverso la realizzazione di magliature della rete, atti a garantire adeguata pressione del gas nel periodo più freddo dell'anno.
 - iii. interconnessione della rete a media e bassa pressione, atta a garantire maggiore flessibilità dell' impianto in caso di disfunzioni dovuti a lavori o emergenze.
 - iv. quantità di rete complessivamente offerta per estensione e potenziamento, giustificata da accurata relazione. Investimenti non adeguatamente giustificati non verranno considerati agli effetti del punteggio.
 - c. Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete e

degli impianti in termini di:

- i. attendibilità delle proposte di sostituzione per rinnovo della rete e degli allacciamenti, in base alla vita utile e allo stato di conservazione;
 - ii. quantità di rete complessivamente offerta per rinnovo delle condotte e degli allacciamenti. Investimenti non adeguatamente giustificati non verranno considerati agli effetti del punteggio.
- d. Innovazione tecnologica, attuata in maniera accelerata o addizionale a quanto previsto dalla regolazione, in particolare sarà valutata l'offerta del numero dei seguenti componenti:
- i. impianti telecontrollati;
 - ii. sistemi di misura in continuo della protezione catodica;
 - iii. percentuale di tubazioni in acciaio messe in protezione catodica efficace in maniera anticipata rispetto al programma previsto dall'Autorità nella regolazione della qualità del servizio;
 - iv. contatori elettronici con un programma di messa in servizio accelerato rispetto a quello previsto dall'Autorità.